



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	SV VÝŠKA (m)	PLOCHA (m ²)	ÚPRAVY PLOCHŮ		POZNÁMKY
				PODLAHY	STĚNY	
201	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	2,40	19,56	DŘEVĚNÁ	VÁP.OMÍTKA	
202a	SCHODIŠTĚ		5,26	TERAČO	VÁP.OMÍTKA	

LEGENDA ZNAČEK:

	Bytové rozvodnice		Světelné ved. (CYKY 3x1,5mm)
	Jednoduchá zásuvka 1fáz.		Střídavý přepínač
	Dvojitá zásuvka 1fáz.		Jednopolový vypínač
	Sportkový vývod		Dvojitý střídavý přepínač
	Televizní zásuvka		Sériový vypínač
	Ulož. ved. v ochr. ohebné trubce		Křížový přepínač
	Ulož. ved. pod omítkou		Ventilátor s časovým doběhem
	Zásuvkové ved. (CYKY 3x2,5mm2)		Křeb.propoj. pro svorky WAGO – KU68L/2
	Vedení (trubkování) PC		Ulož. ved. v ochr. ohebné trubce
	Křeb.propoj. pro svorky WAGO – KU68L/2		Ulož. ved. pod omítkou
	KPR68 hluboké		

ČSN 332000 4–41

SOUSTAVA : 3 PE+N stř. 50Hz 400/230 TN–C–S

Ochrana před neb.dot.než.č. – samostatným odpojením od zdroje

akce: ZŠ a MŠ BRNO, HUSOVA 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ	stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno IČ 44992785	zodp. projektant: Ing. Pavel Horák, ČKAIT 3385 Ing. Miroslav Lidek	
--	---	--	--

ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE PROVEDENO DLE DODANÝCH PODKLADŮ OD INVESTORA V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI PODMINKAMI. SPODNI OKRAJ PODRUŽNÉ ROZVODNICE VE VÝŠCE MIN 1500MM OD PODLAHY. VÝŠKA VYPÍNAČŮ MIN 1200MM, ZÁSUVEK MIN 200MM NAD PODLAHOU. V PROSTORU KUCHYŇ, LINKY BUDOU VYPÍNAČE A ZÁSUVKY DLE POŽADAVKU VÝROBCE LINKY VČETNĚ ZÁSUVKY PRO VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE. VEDENÍ BUDE ULOŽENO MIN 10MM POD OMÍTKOU V DUTINÁCH CO NEJVÍCE V ELEKTRIZAČNÍCH ZÓNÁCH. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

vykres: PUDORYS_VNITŘNÍ_ROZVODY_MEZONET	stupeň: DOKUMENTACE PRO DSP, TDW	
měřtko: 1:50	číslo vykresu: D.1.4.6.3	číslo zakázky: 1702/2017
		datum: 03.2017