

—————	TEPELNÁ (40mm)
- - - - -	TEPELNÁ/PROTIHLUKOVÁ (60mm)
- . - . -	TEPELNÁ/PROTIHLUKOVÁ S OPLECHOVÁNÍM (100mm)
.....	PROTIPOŽÁRNÍ (45min)

VŠECHNY ODOBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V NEROZEBIRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDU – DODÁVKA STAVBY
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚŘŮ
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVANÝ JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ

Cesta k úsporám energi