

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
0.01	WORKSHOP/KLUB	39,75
0.02	CHODBA	3,64
0.03	WC ŽENY+IMOBILNÍ	4,09
0.04	WC MUŽI	2,03
0.05	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,10
0.06	SKLAD	1,81
0.07	VSTUP	8,36

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
- SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM - CHROM
- WC KLOZET - KOMBI
- WC1 KLOZET - závěsný, předstěnový systém
- WCi KLOZET INVALIDNÍ
- Vy VÝLEVK, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
- ZTV1 EL. ZÁSOBNÍK TV 80l; 2/3kW; VxŠxH - 89,3 x 47,5 x 47,5 cm
- ZTV2 EL. ZÁSOBNÍK TV 15l; 1,5kW; VxŠxH - 45,2 x 32,0 x 31,8 cm, INSTALACE POD ZP.

LEGENDA

- VM -1x VODOMĚR DN15 (1,6m3/hod; 1,6MPa; tep. třída T30,T50,T90)+KV s vypouštěním + KV s radiovým modulem



TLIZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.2mm  
POZN.: KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.  
PŘED BATERIE BUDOU PŘEDŽÁZENY FILTRY POKUD NEJSOU JEJICH SOUČÁSTÍ.  
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE.

- S - STUDENÁ VODA PN 10, mat - sítovaný PEX/Al vrstva; 95°C
- T - TEPLÁ VODA PN 10, mat - sítovaný PEX/Al vrstva; 95°C
- C - CÍRKULACE PN 10, mat - sítovaný PEX/Al vrstva; 95°C

ZNAČENÍ POTRUBÍ NA VÝKRESE  
PEX/Al PN10 - vnější průměr x tloušťka stěny  
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI UCHYCENÍ TRUBEK  
PEX/Al PN10

Ø potrubí [mm]	UCHYCENÍ [cm]	Ø potrubí [mm]	UCHYCENÍ [cm]
16	110	40	150
20	120	50	155
25	140	63	165
32	145	75	170

Pro svislá potrubí se maximální vzdálenosti potrubí násobí koeficientem 1,3.  
ROZVODY JSOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ V PODHLEDECH A DRÁŽKÁCH VE ZDI.

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		Cesta k úsporám energií  <a href="http://www.dea.cz">www.dea.cz</a>
PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ MACHOVEC JR.	AUTORIZAČNÍ RAŽITKO 
KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ MACHOVEC SR.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ MACHOVEC SR.	
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED - BRNO-MĚSTO	DATUM: 09/2017
ČÍSLO:	449 92 785	
MÍSTO STAVBY:	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED - TRNITÁ	
ČÁST:	D.14 a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	FÓRMAT: A4
NÁZEV STAVBY		MĚŘITKO: 1:50
KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU SO-02: KŘENOVÁ 57, BRNO - NOVOSTAVBA OBČANSKÉHO KLUBU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED - TRNITÁ		STUPĚN DOKUMENTACE: PRO PROJEKČNÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO ZAKAZKY: 17 851
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		ČÍSLO PARÉ: 04